
istn. kabel teletech. ø20 Ro=220,07
taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
przyłącze siodłowe

Poziom porównawczy 212,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	221,70		221,20		221,20		221,20	
Rzędna osi rurociągu [m]	220,14		219,64		219,64		219,64	
Zagłębienie osi rurociągu	1,56		1,56		1,56		1,56	
Odległości [m]		84,88		4,01		5,02		
Średnice, materiał Spadek		110×6,6 PE100_SDR17_sz 0,6 %		PE100_SDR17_sz 110×6,6 0,0 %				110×6,6 PE100_SDR17_sz
Długość trasy [m]	0,00		84,88		88,88		93,91	

W14

W15

W16

W17


istn. kabel teletech. ø20 Ro=219,09
0.00
-0,70
Otw.4
poziom wód
gruntowych
taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza
proj. wezeł sieci wodociagowej
proj. wezeł sieci wodociagowej
proj. wezeł sieci wodociagowej
proj. wezeł sieci wodociagowej
220.10
220.10
219.80
219.80
219.80
218.54
218.54
218.25
218.25
218.25
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
108,35
2,46
47,86
8,71
34,66
27,26
1,0 %
PE100_SDR17_sz
110×6,6
0,0 %
110×6,6
PE100_SDR17_sz
0,6 %
PE100_SDR17_sz
110×6,6
0,0 %
110×6,6
PE100_SDR17_sz
202.25
204.71
252.57
261.27
295.93
W18
W19
W20
W21
W22


istn. kabel teletech. ø20 Ro=218,50
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=218,50
0,00
-0,90
Otw.5
poziom wód gruntowych
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
219,40
219,30
219,50
219,50
219,50
219,60
217,84
217,75
217,94
217,94
217,94
218,04
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
25,85
11,01
1,34
72,09
47,65
,5 %
110×6,6
PE100_SDR17_sz
0,4 %
PE100_SDR17_sz
110×6,6
1,8 %
PE100_SDR17_sz
110×6,6
0,0 %
PE100_SDR17_sz
110×6,6
0,2 %
110×6,6
PE100_SDR17_sz
323,19
349,05
360,06
361,39
433,48
481,12
W23
W24
W25
W26
W27
W28


istn. kabel energ. NN ø20 Ro=217,94
istn. kabel teletech. ø20 Ro=217,92
taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza
0.00
-0,70
Otw.6
poziom wód gruntowych
taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
proj. węzeł sieci wodociągowej
przyłącze siodłowe
proj. węzeł sieci wodociągowej
przyłącze siodłowe
219,50
218,80
218,80
218,60
218,80
217,94
217,25
217,25
217,04
217,25
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
88,50
58,03
12,73
8,05
31,65
43,71
0,1 %
110×6,6
PE100_SDR17_sz
1,2 %
PE100_SDR17_sz
110×6,6
0,0 %
2,5 %
110×6,6
PE100_SDR17_sz
PE100_SDR17_sz
110×6,6
0,6 %
110×6,6
PE100_SDR17_sz
569,62
627,65
640,38
648,44
680,08
W29
W30
W31
W32
W33


proj. węzeł sieci wodociągowej
przyłącze siodłowe
218.50
216.72
1.78
1,2 %
723.80
W34

1. Sieć wodociągową z przyłączami wykonać z rur PE100 SDR17 PN10, łączonych w technologii zgrzewania doczołowego.

2. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.

3. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną dn 110 mm o dł. 3 mb.

4. Podsypkę wykonać z piasku o grubości 10cm, zasypkę i nadsypke o grubości 20cm.

INWESTOR	Gmina Masłowice, 97-515 Masłowice ul. Masłowice 4			
TEMAT INWESTYCJI	Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej.			
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 242, 386, 610 obr. 0009 Kolonia Przerąb, Gmina Masłowice			
TYTUŁ RYSUNKU	Profil sieci wodociągowej W14-W34			PT
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA
PROJEKTANT branży sanitarnej	mgr inż. Anna Majchrowska	LOD/3139/PBS/16		styczeń 2023 r. SKALA 1:500 1:100
SPRAWDZAJĄCY branży sanitarnej	mgr inż. Roman Księżnik	LOD/1490/POOS/10		NR RYS. 3