



- 1. Sieć wodociągowa z przyłączami wykonana z rur PE100 SDR17 PN10, łączonych w technologii zgrzewania doczołowego.
- 2. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykonaj wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.
- 3. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną o średnicy dn 110 mm o dł. 3 mb.
- 4. Podsypkę wykonać z piasku o grubości 10cm, zasypkę i nadsypkę o grubości 20cm.

INWESTOR	Gmina Masłowice, 97-515 Masłowice ul. Masłowice 4			
TEMAT INWESTYCJI	Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami dz. nr ewid. 242, 386, 610 obr. 0009 Kolonia Przerąb, Gmina Masłowice			
ADRES INWESTYCJI	ob. 0009 Kolonia Przerąb, Gmina Masłowice			
TYTUŁ RYSUNKU	Profil sieci wodociągowej W1-W14			
PROJEKTANT branży sanitarnej	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Anna Majchrowska	NR UPRAWN. LOD/3139/PB5/16	PODPIS	DATA styczeń 2023 r.
SPRAWDZAJĄCY branży sanitarnej	mgr inż. Roman Księżnik	LOD/1490/PO05/10		SKALA 1:500 1:100 NR RYS. 3