
[illegible]

1. Ście wodociągową z przyłączami wykonać z rur PE100 SDR17 PN10, łączonych w technologii zgrzewania doczołowego.
2. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.
3. W miejscach kolizji proł. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną dn 110 mm o dł. 3 mb.
4. Podsypek wykonać z piasku o grubości 10cm, zasypkę i nadsypkę o grubości 20cm.

INWESTOR	Gmina Masłowice, 97-515 Masłowice ul. Masłowice 4			
TEMAT INWESTYCJI	Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączy oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej.			
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 242, 386, 610 obr. 0009 Kłodzka Przerąb, Gmina Masłowice			
TYTUŁ RYSUNKU	Profil sieci wodociągowej W1-W14			
PROJEKTANT (brany sanitarny)	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	DZIEŃ SIĘG
	mgr inż. Anna Majchrowska	LO0/3139/P85/16		
SPRAWOZDAJĄCY (brany sanitarny)	mgr inż. Roman Księżnik	LO0/1490/P005/10		