









Poziom porównawczy 212,00 m n.p.m.



- Sieć wodociągową z przyłączami wykonać z rur PE100 SDR17 PN10, łączonych w technologii zgrzewania doczołowego.
- W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.
- W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną dn 110 mm o dł. 3 mb.
- Podsypkę wykonać z piasku o grubości 10cm, zasypkę i nadsypkę o grubości 20cm.

INWESTOR	Gmina Mastowice, 97-515 Mastowice ul. Mastowice 4				
TEMAT INWESTYCJI	Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami				
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 242, 386, 610 obr. 0009 Kolonia Przerąb, Gmina Mastowice				
TYTUŁ RYSUNKU	Profil sieci wodociągowej W14-W35				
PROJEKTANT branży sanitarnej	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Anna Majchrowska	NR UPRAWN. LOD/3139/PBS/16	PODPIS	DATA styczeń 2023 r.	
				SKALA 1:500 1:100	
				NR RYS. 5	
SPRAWDZAJĄCY branży sanitarnej	mgr inż. Roman Księżnik	LOD/1490/POOS/10			