

LEGENDA:

 rura osłonowa PCV fi 50mm

złącza kontrolno - pomiarowe (sposób montażu zgodnie z opisem technicznym).

długość 8mm - otok poziomy na krawędziach dachu

— · — · —
płaskownik FeZn 4x30mm2 układany w ziemi


- złącze krzyżowe

połączenie metaliczne
(złącze UKU lub metaliczne zgrzewanie)

uziom otokowy płaskownik FeZn 4x30mm2

- pręt FeZn o średnicy min. $\varnothing 16\text{mm}$ i długości 6m

maszt odgromowy wolnostojący $h=7,5\text{m}$
(ochrona odgromowa - strefowa dla proj. urządzeń)

Temat inwestycji:	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Maślowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Maślowice, jed. ewid. 101210_2 Maślowice				
Inwestor i adres:	Urząd Gminy Maślowice Maślowice 4 97-515 Maślowice				
Rysunek:	Rzut dachu - instalacja elektr. odgromowa.				
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski	Branaż: ELE	Skala: ---	Data: II 2022	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Włodarczyk	Etap: PT	Format: 297x420		