ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU			
L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE
0.01	KOMUNIKACJA	19.91	GRESS
0.02	WC DLA NPS	4,52	GRESS
0.03	POM. TECH.	2,58	GRESS
0.04	BIURO	11.65	PANELE
0.05	BIURO	10.79	PANELE
0.06	BIURO	14.98	PANELE
0.07	KL. SCHODOWA	12,9	GRESS
	SUMA	77.33	



LEGENDA:

- puszka o 80mm IP20
- puszka instalacyjna IP45
- łącznik pojedynczy dzwonkowy n/t IP45
- łącznik pojedynczy p/t IP20
- łącznik podwójny p/t IP20
- łącznik schodowy p/t IP20
- łącznik krzyżowy p/t IP20
- łącznik pojedynczy n/t IP45
- łącznik podwójny n/t IP45
- łącznik schodowy n/t IP45
- łącznik krzyżowy n/t IP45
- oprawa zewnętrzna LED 1x70W IP65
- miejsce podł. wentyl. 230V
- przewód YDYżo 3x1,5mm2
- przewód YDYżo 4x1,5mm2
- dzwonek 230V
- WM wentylacja mechaniczna wywiewna

Temat inwestycji:	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Biuro Projektów Budowlanych KONTUR		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Masłowice , jed. ewid. 101210_2 Masłowice			
Inwestor i adres:	Urząd Gminy Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	Nr rys. E - 1	Skala: 1:100	Data: II 2022
Rysunek:	Rzut parter - instalacja elektr. oświetlenia.	Branża: ELE	Etap: PT	Format: 297x420
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski			Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Włodarczyk			Podpis: