


- LEGENDA:
- złącze kontrolne z obudową
 - drut FeZn ø8mm
 - złącze krzyżowe
 - uziom połączyć z uzbrojeniem fundamentowym budynku

Temat inwestycji:	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice					
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Masłowice , jed. ewid. 101210_2 Masłowice					
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice			Nr rys. E - 5	Skala: 1:100	Data: V 2024
Rysunek:	Instalacja odgromowa - potańc dachowa			Brzońca: E	Etap: PT	Format: 297x420
Projektant b. elektryczna	mgr inż. Jarosław Zarębski			Nr uprawnień: LDD/0940/POOE08	Podpis:	