

Numer referencyjny: **UG.IOŚ.271.7.2025**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym dla zadania pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „Świetlica kontenerowa „Własny kąt” w Borkach**”.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ”

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**; Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, woj. Łódzkie, NIP: 7722259981, REGON: 590648103, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [wraz z udzielonymi odpowiedziami.](#)**

Pytania Nr 1 z dnia 02.09.2025 r.:

1. PFU strona 27; Szafa z gniazdami Zasilanie szafy z gniazdami przeznaczonymi do wykorzystania podczas imprez należy wykonać z rozdzielni głównej RG. Zasilanie wykonać kablem YKY5x10mm², który należy układać w budynku i na zewnątrz w rurze. Kabel zakończyć w projektowanej rozdzielnicy gniazd. Rozdzielnicę uziemić.” Proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji rozdzielnicy z gniazdami, długości kabla do tej rozdzielnicy oraz minimalnego wyposażenia rozdzielnicy (ilość gniazd 230V, 400V). Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający jest zobowiązany do jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Obecny opis nie pozwala na rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu załącza brakujące rysunki.

2. PFU strona 26: „W celu oświetlenia terenu wykonać zabudowę opraw oświetleniowych wandaloodpornych IK10 typu typu LED na słupach wkopywanych w ziemię. Na etapie projektu należy dobrać wysokość, ilość i rozmieszczenie słupów. Zasilanie opraw przewodem YDY3x1,5mm². Zasilanie nowo projektowanych opraw należy wykonać kablem YAKY 4x16mm². Na końcu linii należy wykonać uziom pionowy pograżony. Sterownie oświetleniem przy pomocy zegara astronomicznego. Stosować źródła światła LED o temperaturze barwowej 3500-4000K (ciepła biała). Należy stosować słupy aluminiowe, anodowane z wysięgnikami. Podstawę i dolną część słupa wraz z otworami na śruby mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie elastomerem

poliuretanowym.” Proszę o określenie ilości opraw, wysokości opraw oraz wskazanie lokalizacji ww. opraw. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający jest zobowiązany do jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Obecny opis nie pozwala na rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Projektant zadania zaprojektuje lokalizację oświetlenia. Ilość opraw minimum- 4 szt

3. Z uwagi na to, że cała konstrukcja kontenera jest metalowa, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z konieczności montażu instalacji odgromowej (brak separacji elektrycznej zwodów od obiektu). Proszę o potwierdzenie, że kontener należy skutecznie uziemić.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać instalację odgromową.

4. PFU strona 22: „- instalacje do tablic multimedialnych i projektorów;”. Zamawiający na rysunkach nie wskazuje lokalizacji tablic multimedialnych/projektorów. Prosimy o potwierdzenie, że zapis znalazł się w PFU omyłkowo.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać okablowanie do monitorów (2 szt.) bez ich dostarczenia.

5. PFU strona 22: „- instalacja i montaż dedykowanych gniazd wtykowych typu DATA; zasilanie urządzeń peryferyjnych, sprzętu komputerowego z UPS-ów; - instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i sprzętu kuchennego, węzła c.o., napędów elektrycznych urządzeń itp.,” Na rysunkach nie wskazano gniazd DATA oraz punktów zasilanych z UPS. Proszę o potwierdzenie, że zapisy znalazły się w PFU omyłkowo.

Odpowiedź:

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Projektant zadania zaprojektuje lokalizację gniazd. Należy zaprojektować i wykonać okablowanie do 4 szt. gniazd.

6. PFU strona 24: „Trasy kablowe układać nad sufitami podwieszanymi w korytarzach i pomieszczeniach. Zejścia od sufitu do osprzętu elektroinstalacyjnego wykonać natynkowo. W pomieszczeniach nie wyposażonych w sufity podwieszane przewody układać wtynkowo. W salach komputerowych, laboratoryjnych (np. biologia, chemia) gniazda montować na stanowiskach zgodnie z aranżacją Sali. Przewody należy prowadzić w kanałach instalacyjnych posadzkowych. Zabrania się prowadzenia przewodów luźno na wierzchu posadzki.” Konstrukcja budynku (brak sufitów podwieszanych, brak tynków, brak posadzek) uniemożliwia prowadzenia przewodów w opisany w PFU sposób. Proszę o potwierdzenie, że instalacje elektryczną należy wykonać jako natynkową.

Odpowiedź:

Instalacje wykonać natynkowo w korytkach krytych.

B. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**. Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **11 września 2025 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **12 września 2025 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **11 września 2025 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **12 września 2025 r., godz. 10:30.**

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 10 października 2025 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 11 października 2025 r.**

E. **Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu** Ogłoszenie nr 2025/BZP 00388191/01 z dnia 2025-08-22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 05 września 2025 r. w module BZP dostępnym na platformie zamówienia pod numerem ogłoszenie nr 2025/BZP 00397338/01 z dnia 2025-09-05

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)