

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA		
L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
1.01	KL. SCHODOWA	13,71
1.02	KORYTARZ	10,49
1.03	ZAPLECZE SALI OBRAD	16,71
1.04	SALA OBRAD	47,77
1.05	BIURO	20,83
1.06	BIURO	19,71
	SUMA	129,22



LEGENDA:

ZASILANIE INSTALACJI C.O. Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH  
ŁĄCZONYCH ZACISKOWO

POWRÓR INSTALACJI C.O. Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH  
ŁĄCZONYCH ZACISKOWO

PION ZASILANIE/POWRÓT INSTALACJI C.O.


OZNACZENIA GRZEJNIKÓW :

nr grzejnika przypisanego do ogrzewanego pomieszczenia.....  
moc grzejnika.....  
zasilanie grzejnika - wysokość/szerokość, długość grzejnika.....

gospodarcze  
Φ=294 W  
FC22-400 500 mm

C2

np. RCV 33-500 2000mm - grzejnik poziomy z podłączeniem dolnym, trzyprętowy o wysokości 500 mm i długości 2000mm  
np. RC 22-500 900 - grzejnik poziomy z podłączeniem bocznym, dwuprętowy o wysokości 500 mm i długości 900mm

Temat inwestycji:	Wymian źródła ciepła budynku Urzędu Gminy Masłowice	
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Masłowice, jed. ewid. 101210_2 Masłowice	
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	Nr rys. S - 2 Skala: 1:100 Data: VIII 2025
Rysunek:	Rzut I piętra-C.O	Branża: A Etap: PT Format: 297x420
Projektant br. konstr.:	mgr inż. Roman Księżnik	Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10 Podpis: