

LEGENDA:



rura osłonna PCV fi 50mm



złącza kontrolno - pomiarowe (sposób montażu zgodnie z opisem technicznym).



drut FeZn fi 8mm - otok poziomy na krawędziach dachu



płatownik FeZn 4x30mm² układany w ziemi



złącze krzyżowe



połączenie metaliczne
(złącze UKU lub metaliczne zgrzewanie)




uziom otokowy płatownik FeZn 4x30mm²



pręt FeZn o średnicy min. $\varnothing 16\text{mm}$ i długości 6m



maszt odgromowy wolnostojący $h=7,5\text{m}$
(ochrona odgromowa - strefowa dla proj. urządzeń)

Temat inwestycji:	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Maśłowice			
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Maśłowice , jed. ewid. 101210_2 Maśłowice			
Inwestor i adres:	Gmina Maśłowice Maśłowice 4 97-515 Maśłowice	Nr rys. E-7	Skala: 1:100	Data: XI.2025
Rysunek:	Rzut dachu - instalacja odgromowa.	Branża: E	Etap: PT	Format: 297x1000
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski	Nr uprawnień: LOD/1692/PWOE/12		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Włodarczyk	Nr uprawnień: LOD/1242/POOE/09		Podpis: