



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU		
L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
0.01	KORYTARZ Z KL. SCHODOWĄ	10,9
0.02	POM. GOSP.	2,75
0.03	KOMUNIKACJA	13,77
0.04	WC D	3,03
0.05	WC M	3,03
0.06	KASA	11,28
0.07	BIURO	23,68
0.08	BIURO	19,52
0.09	BIURO	21,7
0.10	BIURO	19,47
	SUMA	129,13

LEGENDA:

ZASILANIE INSTALACJI C.O. Z RUR STALOWYCH CIENK OŚCIENNYCH ŁĄCZONYCH ZACISKOWO



POWRÓR INSTALACJI C.O. Z RUR STALOWYCH CIENK OŚCIENNYCH ŁĄCZONYCH ZACISKOWO



PION ZASILANIE/POWRÓT INSTALACJI C.O.

c2

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW :

nr grzejnika przypisanego do ogrzewanego pomieszczenia.....
moc grzejnika.....
zasialnie grzejnika - wysokość/szerokość, długość grzejnika.....

gospodarcze
Φ=294 W
RC22-400 500 mm

np. RCV 33-500 2000mm - grzejnik poziomy z podłączeniem dolnym, trzyprętowy o wysokości 500 mm i długości 2000mm
np. RC 22-500 900 - grzejnik poziomy z podłączeniem bocznym, dwuprętowy o wysokości 500 mm i długości 900mm

Temat inwestycji:	Wymian źródła ciepła budynku Urzędu Gminy Mastowice				
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Mastowice , jed. ewid. 101210_2 Mastowice				
Inwestor i adres:	Gmina Mastowice Mastowice 4 97-515 Mastowice		Nr rys. S- I	Skala: 1:100	Data: XI.2025
Rysunek:	Rzut parteru-C.O		Branża: A	Etap: PT	Format: 297x420
Projektant br. konstr.:	mgr inż. Roman Książnik		Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10		Podpis: