

Numer referencyjny: UG.IOŚ.271.16.2025

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym dla zadania pn. „*Wymiana oświetlenia w Urzędzie Gminy*”.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ”

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**; Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, woj. Łódzkie, NIP: 7722259981, REGON: 590648103, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [wraz z udzielonymi odpowiedziami.](#)**

Pytania Nr 1 z dnia 16.01.2026 r.:

1. W związku z zamieszczonymi odpowiedziami na pytania do przetargu [2026-01-15 - Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf](#) zwracam się z prośbą o wyjaśnienia: Odpowiedź na pytanie 8: Wykonawca pod kable, przewody, puszki i rozdzielnie wykona bruzdowanie następnie zamontuje instalacje, wykona uzupełnienia i odmaluje pomieszczenia. – pytanie:

a) Czy wykonawca – po wykonaniu tynków – ma wykonać gipsowanie ścian?

Odpowiedź:

Wykonawca w zakresie ma wykonanie tylko tynków .

b) Gruntowanie – jedno czy dwukrotne?

Odpowiedź:

Wykonawca w zakresie ma wykonanie tylko tynków .

c) Malowanie – jedno czy dwukrotne?

Odpowiedź:

Wykonawca w zakresie ma wykonanie tylko tynków .

d) Czy dotyczy to także piwnicy?

Odpowiedź:

Wymianę instalacji wykonać należy w pomieszczeniach wskazanych w projektach załączonych do postępowania przetargowego.

2. Pytanie do zagadnienia z punktu 12

Pokój, w których mają być montowane puszki podłogowe to typowe pokoje biurowe. Przy takiej niewielkiej powierzchni rozsądnym rozwiązaniem jest instalacja gniazd sieci elektrycznej i logicznej w meblach. Czy Zamawiający to dopuszcza?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż puszek wraz z gniazdami w zabudowie w meblach, po przedstawieniu propozycji Wykonawcy na etapie prowadzonych robót, uzyskaniu akceptacji przez nadzorującego Inspektora Nadzoru i

Inwestora, ale także pozostawia możliwość zainstalowania puszek z gniazdami w podłodze.

3. Na schemacie Rys.11 i Rys.6-II jest opisany światłowód „światłowód TT Twin”. Czy chodzi o: Liczbę włókien: 2J (2 włókna). Typ włókna: SM 9/125, zwykle G.657.A1 lub OS2.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga minimum dwa włókna dla instalacji IT - światłowodowej;

4. Czy ten światłowód istnieje, czy też trzeba go dostarczyć i ułożyć? Jaka jest relacja tego światłowodu? Czy trzeba wykonać pomiary reflektometryczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ułożenia instalacji IT - światłowodowej a także wykonanie pomiarów;

5. Na schemacie Rys.11 i Rys.6-II są opisane anteny i inne urządzenia na dachu. Czy są one objęte projektem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy, montażu i uruchomienia instalacji telewizyjnej;

6. W naszej ocenie – biorąc pod uwagę konieczność dokonania licznych uzgodnień oraz konieczność wykonywania prac kolejno (cykl technologiczny) – termin realizacji 30 dni jest nierealny. Uwzględniając konieczność wykonania malowania pokoi wnoszę o termin realizacji 90 dni.

Odpowiedź:

Wykonawca w zakresie ma wykonanie tylko tynków na brzdach wykonanych przejściach .

- B. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.**

- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 20 stycznia 2026 r., godz. 9:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 22 stycznia 2026r., godz. 9:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2026 r., godz. 9:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **22 stycznia 2026 r., godz. 9:30.**

- D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 18 luty 2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 20 luty 2026 r.**

- E. **Powyższa** zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00631494/01 z dnia 2025-12-31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 09 stycznia 2026 r. w module BZP dostępnym na platformie zamówienia pod numerem ogłoszenie nr 2026/BZP 00049086/01 z dnia 2026-01-19

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

- G. Załączniki:

1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.01.2026 r.*

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)