



Temat inwestycji: Termomodernizacja budynku Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach.		Nr rys. E-3		Skala: 1:100		Data: II 2025	
Adres inwestycji: dz. nr ew. 323/5, obręb 0014 Masłowice, jed. ewid. 101210_2 Masłowice		Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice		Branża: E		Format: 297x420	
Inwestor i adres: Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice		Rzut partenu - ins. ele. zasilania.		Etap: PT		Podpis:	
Projektant br. elekt.		mgr inż. Michał Jaworski		Nr uprawnień: LOD/1692/PW/OE/12		Podpis:	

- LEGENDA:**
- gniazdo wtykowe p/t 230V 16A+N+PE IP 20;
 - gniazdo wtykowe podwójne p/t 230V 16A+N+PE IP 20;
 - gniazdo wtykowe hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;
 - gn. wtyk. podwójne hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;
 - wyłącznik 40A z gn. 3x32A+N+PE, IP54 400V, IP44;
 - puszka hermetyczna 100x100mm IP44;
 - puszka instalacyjna hermetyczna IP44;
 - puszka instalacyjna fi 80mm, IP20;
 - rura osłonowa DYK od ø50mm - ø 75mm
 - tablice rozdzielcze
 - wypust przewodu YDY 3x1,5mm2;
 - N2XH-J B2CA 3x2,5mm2;
 - N2XH-J B2CA 5x4mm2;
 - YKY 5x16mm2;
 - LgY 1x10mm2;