



Temat inwestycji:	Termomodernizacja budynku Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach.			<div><div><div></div><div>Biuro Projektów Budowlanych</div></div><div>KONTUR</div></div>			
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 323/5, obręb 0014 Masłowice, jed. ewid. 101210__2 Masłowice						
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice			Nr rys. E-7	Skala: 1:100	Data: II 2025	
Rysunek:	Widok instalacji PV.			Branża: E	Etap: PT	Format: 297x420	
Projektant br. elektr.	mgr inż. Michał Jaworski			Nr uprawnień: LOD/1692/PW/OE/12			Podpis:


LEGENDA:

 rura osłonowa PCV fi 50mm

 złącza kontrolno - pomiarowe (sposób montażu
zgodnie z opisem technicznym).

 drut FeZn fi 8mm - otok poziomy na krawędziach dachu

 płaskownik FeZn 4x30mm2 układany w ziemi

 złącze krzyżowe

 połączenie metaliczne
(złącze UKU lub metaliczne zgrzewanie)

 uzłom otokowy płaskownik FeZn 4x30mm2

 pręt FeZn o średnicy min. ø16mm i długości 6m

 maszt odgromowy wolnostojący h=7,5m
(ochrona odgromowa - strętowa dla proj. urządzeń)

