

















Temat inwestycji:	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach.					
Adres inwestycji:	dz. nr ewid. 434, obręb 0014 Masłowice, ewid. 101210_2 gm. Masłowice					
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice					
Rysunek:	Rzut dachu - Ins. ele. zasil. stan projektowany, mgr inż. Michał Jaworski					
	Nr rys. E-13	Skala: 1:100	Data: II 2025			
	Branża: E	Etap: PT	Format: 297x420			
	Nr uprawnień: LOD/1692/PW/OE/12		Podpis:			

LEGENDA:

-  9
- gniazdo wtykowe p/ł 230V 16A+N+PE IP 20;
-  20
- gniazdo wtykowe podwójne p/ł 230V 16A+N+PE IP 20;
-  1
- gniazdo wtykowe hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;
-  2H
- gn. wtyk. podwójne hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;
-  3x4
- wyłącznik 40A z gn. 3x32A+N+PE, IP54 400V, IP44;
- 
- puszka hermetyczna 100x100mm IP44;
- 
- puszka instalacyjna hermetyczna IP44;
- 
- rura osłonowa DYK od ø50mm - ø 75mm
- 
- tablice rozdzielcze projektowane
- 
- tablice rozdzielcze istniejące
- 
- wypust przewodu YDY 3x1,5mm²;
- 
- N2XH-J B2CA 3x2,5mm²;
- 
- N2XH-J B2CA 5x4mm²;
- 
- YKY 5x16mm²;
- 
- LgY 1x10mm²;

LEGENDA:

