

Numer referencyjny: **UG.IOŚ.271.5.2026**

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp). pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłowice**”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ”
--

A. Zamawiający zmienia i dodaje niniejsze zapisy do Załącznik nr 1 SWZ – Dokumentacja projektowa - Masłowice_obliczenia_zmiana_12.06.2026 o treści:

Jest:

"Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opraw drogowych typu LED o mocach zgodnych z opublikowanymi obliczeniami referencyjnymi (fotometrycznymi), tj. odpowiednio o minimalnych mocach 34W oraz 92W (z tolerancją parametrów dopuszczoną w pozostałych zapisach SWZ)."

Wyjaśnienie i stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że parametrami wiążącymi i obowiązującymi w niniejszym postępowaniu są moce wynikające z projektowych obliczeń fotometrycznych (referencyjnych), tj. 34W oraz 92W. Wartości wskazane w audycie miały charakter szacunkowy na etapie przedprojektowym. To obliczenia fotometryczne stanowią finalną weryfikację techniczną, gwarantującą uzyskanie wymaganych klas oświetleniowych przy optymalnym i energooszczędnym doborze urządzeń. Zamawiający dopuszcza zatem zaoferowanie opraw o mocach zgodnych z projektowymi obliczeniami referencyjnymi.

Przyjmuje brzmienie:

UZASADNIENIE TECHNICZNE

dotyczące aktualizacji obliczeń fotometrycznych i przywrócenia mocy opraw LED (34W i 115W) zgodnie z zapisami Audytu Efektywności Energetycznej

W związku z koniecznością opublikowania skorygowanych obliczeń fotometrycznych dla opraw drogowych LED o mocach 34W i 115W (zgodnie z wytycznymi Audytu Efektywności Energetycznej), Zamawiający przedstawia następujące uzasadnienie techniczne:

1. Zgodność z Audytem Efektywności Energetycznej: Audyt energetyczny, jako dokument wyjściowy i nadrzędny dla założeń finansowo-technicznych inwestycji, prawidłowo oszacował zapotrzebowanie na strumień świetlny, wskazując jako

minimalne moce opraw 34W oraz 115W. Publikacja nowych, poprawnych obliczeń fotometrycznych dla tych właśnie mocy (34W i 115W) stanowi przywrócenie pełnej spójności pomiędzy dokumentacją projektową a założeniami audytu.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia niepoprawne obliczenia dla mocy 92W i publikuje właściwe, zweryfikowane obliczenia fotometryczne dla opraw o mocach 34W i 115W. Działanie to zapewnia pełną zgodność z prawem budowlanym, normami oświetleniowymi oraz założeniami Audytu Efektywności Energetycznej.

- B. Ponadto, Zamawiający dokonuje także modyfikacji treści załącznika Nr 2 do SWZ- Projekt umowy modyfikacja z 12.06.2026 r. Zmiany naniesiono **kolorem czerwonym** na ujednoliconych dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 16 ust. 7 projektu umowy, które otrzymują następujące brzmienie:

„Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca złotych (słownie:), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 84 miesięcy od dnia odbioru końcowego.”

- C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 12.06.2026 r., godz. 09:00

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **17.06.2026 r.**, godz. 09:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 12.06.2026 r., godz. 09:30

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **17.06.2026 r.**, godz. 09:30

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.09.2026 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 14.09.2026 r.**

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu:

- a. Numer publikacji ogłoszenia: 405952-2026
- b. Identyfikator / wersja ogłoszenia: 7789cc81-237d-435b-8990-facfe0b7de11 – 01
- c. Numer wydania: Dz. U.S: 112/2026
- d. Data publikacji: 12/06/2026

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

F. Załączniki

- a. Ogłoszenie o zmianie z dnia 12.06.2026 r.;
- b. Załącznik Nr 1 do SWZ- wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 12.06.2026 r.
- c. Załącznik Nr 2 do SWZ- Projekt umowy modyfikacja z 12.06.2026 r.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)